



CITY OF PEEKSKILL
BUILDING DEPARTMENT

**Fire Safety & Property Maintenance Inspection Program
Public Assembly and Commercial Common Area Checklist**

Summary Requirements – per the New York State Fire Code and the City of Peekskill City Code.

Exit signs and emergency lights as required. Lights must be operational.
Fire extinguishers as required must be visible and have current service tags
Egress doors as required all must be in working order.
Corridors must be kept clean and open without obstruction to all egress doors.
Emergency escape opening shall be maintained in accordance with the Code.
Boiler rooms must have adequate fresh air, self-closing fire doors.
Fire Sprinkler Systems must be operational and have current service tags and service records.
Fire Alarm Systems must be operational and have current service records.

**Programa de inspección de seguridad contra incendios y mantenimiento de propiedades
Lista de verificación de reuniones públicas y áreas comunes comerciales**

Requisitos resumidos: según el Código de incendios del estado de Nueva York y el Código de la ciudad de Peekskill.

Letreros de salida y luces de emergencia según se requiera. Las luces deben estar operativas.
Los extintores de incendios, según se requieran, deben estar visibles y tener etiquetas de servicio vigentes.
Las puertas de salida, según se requiera, deben estar en buen estado de funcionamiento.
Los pasillos deben mantenerse limpios y abiertos sin obstrucciones en todas las puertas de salida.
La apertura de escape de emergencia se mantendrá de acuerdo con el Código.
Las salas de calderas deben tener aire fresco adecuado, puertas cortafuego de cierre automático.
Los sistemas de rociadores contra incendios deben estar operativos y tener etiquetas de servicio y registros de servicio actualizados.
Los sistemas de alarma contra incendios deben estar operativos y tener registros de servicio actualizados.